



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 24
Data di registrazione: 05/01/2026

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: CHIUSURA PER MOTIVI DI SICUREZZA E SALUTE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AMMIRATO – FALCONE" SITA IN LECCE ALLA VIA R. SANZIO, 51.

IL SINDACO

PREMESSO CHE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A CARICO DELLA POMPA DI CALORE SI E' RESO NECESSARIO SPEGNERE L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AMMIRATO – FALCONE" SITO A LECCE IN VIA RAFFAELLO SANZIO CIV.51;

DATO ATTO CHE E' STATO ESPERITO APPOSITO SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA SOCIETA' ENGIE SERVIZI INCARICATA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LECCE AL FINE DI VERIFICARE GLI INTERVENTI IMPROCRASTINABILI NECESSARI AL RIPRISTINO IN EFFICIENZA DELL'IMPIANTO IN ARGOMENTO;

PRESO ATTO CHE DAL SOPRALLUOGO EFFETTUATO, STANTE LA COMPLESSITÀ DELL'INTERVENTO, A CAUSA DELLA ESIGENZA DI DOVER DAR CORSO ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA POMPA DI CALORE IN QUESTIONE, PEZZI DISPONIBILI SOLTANTO ALLA RIAPERTURA DELLA DITTA GALLETTI SPA DA BENTIVOGLIO (BO), SI RENDONO NECESSARI QUATTRO GIORNI, A PARTIRE DAL 7 GENNAIO P.V., PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PAROLA E RIAVVIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO;

CONSIDERATO CHE DA MISURAZIONI TERMOMETRICHE EFFETTUATE IN DATA ODIERRA, SI SONO RILEVATE NELL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, DELLE TEMPERATURE D'AMBIENTE DIFFORMI RISPETTO AI VALORI MINIMI STABILITI DAL DPR 74 DEL 16 APRILE 2013, DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63, NONCHE' DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N.81;

RAVVISATO PERTANTO CHE L'ASSENZA DEL RISCALDAMENTO, IN CONCOMITANZA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO CON CONSEGUENTE ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE, ARRECA DISAGIO AGLI STUDENTI E AL PERSONALE SCOLASTICO;

DATO ATTO CHE NON RISULTA POSSIBILE, ALLO STATO ATTUALE, GARANTIRE UN ADEGUATO SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALTERNATIVO, ANCORA CHE PROVVISORIO, CHE GARANTISCA IL RISCALDAMENTO MINIMO DEI LOCALI SCOLASTICI;

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE NECESSARIO, PER MOTIVI DI SICUREZZA E SALUTE, SOSPENDERE L'ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RAFFAELLO SANZIO 51 FINO A CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO;

VISTO L'ART. 139, COMMA 11 LETTERA E) DEL D. LGS. 31 MARZO 1998 N. 112;

VISTI GLI ATT. 50 E 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267 E S.M.I. RELATIVI ALLE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO IN MATERIA DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI;

RISCONTRATA LA NECESSITÀ E L'URGENZA DI PROVVEDERE IN MERITO;

DICHIARA

L'IMPOSSIBILITÀ AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AMMIRATO – FALCONE" SITA IN LECCE ALLA VIA R. SANZIO, 51 INIBENDONE L'UTILIZZO PER I GIORNI 7, 8, 9 E 10 GENNAIO 2026;

ORDINA

IL NON UTILIZZO DEL PREDETTO EDIFICO AD ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI, SINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO;

DISPONE

CHE COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA SIA NOTIFICATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I. C. "AMMIRATO - FALCONE" NONCHÉ, PER QUANTO DI COMPETENZA, AL COMANDO DI P.M. ED AL SETTORE LL.PP. DEL COMUNE OLTRE CHE, PER CONOSCENZA, ALLA PREFETTURA DI LECCE, CIASCUNO PER LE RISPETTIVE COMPETENZE.

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)